

黄石市电网建设和电力设施 保护工作领导小组办公室 文件

黄电建保办〔2023〕1号

关于印发《黄石市电网输电通道清障工作 指导意见》的通知

大冶市、阳新县、各区人民政府，黄石经济技术开发区管委会，黄石新港园区管委会，市直有关部门：

《黄石市电网输电通道清障工作指导意见》已经黄石市电网建设和电力设施保护工作领导小组同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

黄石市电网建设和电力设施
保护工作领导小组办公室
2023年9月8日

黄石市电网输电通道清障工作指导意见

电网是支撑经济社会发展和保障人民美好生活需求的重要力量。为切实做好全市电网输电通道清障工作，充分发挥各级政府和人民群众参与电网输电通道清理工作的积极性和主动性，确保黄石境内电网不发生树竹障、山火造成的大面积停电和线路跳闸等电网安全事件。依据《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》《湖北省电力设施建设与保护条例》等法律法规，结合我市实际，制定本指导意见。

一、工作范围

根据黄石市电网建设和电力设施保护工作领导小组下达的电网通道清障任务，采取“政府主导协调、供电实施清障”的方式，全面整治电网通道内的树竹、山火等安全隐患，重点对35千伏及以上电力线路安全运行造成威胁的高杆植物、油性树木、茅草灌木等障碍物进行清理。

二、工作原则

按照“实事求是、依法依规、补偿到位、限时清障、消除隐患”的原则，依法开展电网通道清障，充分考虑和保障人民群众利益，全力及时清除线下障碍，确保黄石电网的安全稳定运行和电力可靠供应。

三、工作标准

(一) 树线放电隐患清理标准

电网通道树障清理按如下标准执行：

线路下方树（竹）与导线净空距离、线外超高树（竹）

倒伏时与导线净空距离：±800 千伏及以上线路不小于 17 米、500 千伏交直流线路不小于 10 米、220 千伏线路不小于 7 米、35-110 千伏线路不小于 4 米。

（二）山火隐患清理标准

1. 天保林、公益林等成片林区段：松树、杉树、板栗等油性树木应保证树线距离，密集通道及特高压交直流线路净空距离不小于 25 米、500 千伏线路不小于 20 米、220 千伏线路不小于 12 米。

2. 茅草树木混合区段：茅草、灌木、杂树等应全部清理，清理范围为±800 千伏线路边相导线向外延伸 30 米、500 千伏线路边相导线向外延伸 20 米、220 千伏线路边相导线向外延伸 15 米、110 千伏线路边相导线向外延伸 10 米。

四、清理方式

针对电网通道内树障的不同类型，结合实际情况，科学制定清理方案，采取砍伐、树种置换、修剪、移栽等方式进行清理。

五、补偿标准

1. 对树木种植在前、电网线路建设在后的树木，按照各县（市、区）政府已出台的“土地征收地上附着物”补偿标准给予树木所有人一次性补偿，砍伐树木归所有人所有。

2. 对电网线路建设在前、树木种植在后或经供电公司补偿后复种和自然生长的树木，不予补偿，砍伐树木归所有人所有。

3. 对在电网线路通道下蓄意种植速生杨树、泡桐、竹等高杆植物以谋求不正当利益的个人或单位，经所在乡镇（街

道)和供电公司协商无果的，由县(市、区)政府组织开展联合执法，强制清除，不予补偿。

4.对采取修剪、移栽方式清除的，一般不予补偿。

5.对电网通道内林木具备置换条件，改种低矮经济作物(植)物的，由供电公司给予置换补贴。

6.对古树木补偿实行“一树一议”，协商确定。

六、保障措施

(一) 加强组织领导。电网通道清障工作直接关系到电网安全稳定运行，各县(市、区)政府要高度重视，细化措施、明确分工、成立专班、落实责任，认真组织开展工作，及时将清障任务下达到各乡镇(街道)，确保工作落地落实。

(二) 加强协调联动。各乡镇(街道)要充分发挥主导作用，做好辖区内电力通道清障的组织协调、宣传发动及维稳等工作；经信部门要加强对清障工作的指导，协调有关单位支持配合；林业、城管、园林等部门要大力支持配合，开辟“绿色通道”，及时办理砍伐等有关手续；公安部门要做好治安工作，确保清障工作顺利进行；应急管理等部门要积极协助、指导做好安全生产的相关工作；供电公司要做好电网通道内障碍物的调查摸底工作，负责组织人员对通道进行清理，做好清障区域建档工作；其他各有关部门根据各自职责做好相关工作，形成工作合力。

(三) 加强宣传引导。各地各有关部门要加强对树障产生的危害和安全隐患等知识及治理要求的宣传，深入了解群众诉求，切实做好群众思想工作，使广大群众理解、支持和自觉参与治理工作，形成良好的工作氛围。

(四) 加强经费保障。市供电公司要根据年度树障数量做好资金筹措工作，及时兑现补偿资金，落实人工、机械等清障费用。根据各乡镇（街道）的年度清障任务和完成情况，由市供电公司给予各乡镇（街道）一定的清障工作经费。

(五) 加强督办检查。将电网通道清障工作作为社会治安综合治理考核内容，年终进行考核。市电网建设和电力设施保护工作领导小组办公室将加强对各地电网通道清障工作的督办检查，对工作推动有力、成效明显的进行通报表扬，对工作敷衍了事的，予以通报批评，造成严重后果的交有关部门依法依规严肃追责问责。